



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**

---

**CONVOCATORIA PUBLICA No. 008-2011**

**OBJETO:**

**“CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, INSTALACION Y CONFIGURACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LOS GRUPOS AUDIOVISUALES, LUCES, MUSICA, SONIDO Y UPS CON DESTINO A LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE INGENIERÍA, TECNOLÓGICA, CIENCIAS Y EDUCACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y ARTES-ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES PREVISTAS”**

**RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE LOS PRETÉRMINOS DE REFERENCIA, PRESENTADAS POR LOS OFERENTES DE LA CONVOCATORIA PUBLICA No. 008 / 2011**

**OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA POWER SUN.**

**Observación No. 1**

**REQUERIDO**

3.5 INDICADORES FINANCIEROS MINIMOS REQUERIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO.

**INDICADO FORMULA RESULTADO**

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO <= 65 %	(Pasivo Total / Activo Total)	CUMPLE O NO CUMPLE

**OBSERVACION**

Solicitamos De Manera Atenta Sea Modificado De La Siguiete Manera Nivel De Endeudamiento:

INDICADOR	FORMULA	RESULTADO
ENDEUDAMIENTO <= 70 %	(Pasivo Total / Activo Total)	CUMPLE O NO CUMPLE

Es importante resaltar que para nuestra entidad como para cualquier otra empresa que se mantenga activa dentro del ambiente comercial y en especial en la contratación con entidades del estado, les resulta difícil mantener un índice de endeudamiento igual o menor al 65%; en razón a que las empresas deben recurrir a los créditos bancarios y con proveedores, para poder financiar todos los proyectos que se ejecutan.



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**

Adicionalmente, contamos con el respaldo bancario suficiente el cual se puede certificar si así lo requirieran para garantizar en un caso extremo que la empresa no se quedará ilíquida por la ejecución de este contrato

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE TOMO NOTA DE LA SOLICITUD Y REALIZARA LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE PERTINENTES EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA**

**OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA MNG INGENIERIA E.U.**

**Observación No. 1**

Comendidamente solicitamos de la manera más atenta sea modificado los indicadores financieros correspondientes a la convocatoria pública No. 008 de 2011, ya que en el momento están muy altos y no permiten la participación de pymes

Se solicita que quede de la siguiente manera:

<b>INDICADOR</b>	<b>FORMULA</b>	<b>RESULTADO</b>
ENDEUDAMIENTO $\leq 50\%$	$(\text{Pasivo Total} / \text{Activo Total})$	CUMPLE O NO CUMPLE
CAPITAL DE TRABAJO $\geq 50\%$ del valor total de la cierta	Activo Corriente — Pasivo	CUMPLE O NO CUMPLE
RAZON CORRIENTE $\geq 2.0$ veces	Activo Corriente / Pasivo Corriente	CUMPLE O NO CUMPLE
PATRIMONIO $>x 50\%$ del valor de la oferta	Activo Total- Pasivo Total	CUMPLE O NO CUMPLE

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE TOMO NOTA DE LA SOLICITUD Y REALIZARA LOS CAMBIOS QUE CONSIDERE PERTINENTES EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA**



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**

**OBSERVACIONES      PRESENTADA      POR      LA      FIRMA      SUMIMAS.**

**Observación No. 1**

1.26 MODALIDAD DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

La UNIVERSIDAD por necesidad del servicio, debe contratar la totalidad de los servicios objeto de esta CONVOCATORIA, razón por la cual, si un proponente presenta una propuesta parcial, esta se aceptara, Se acepta dicha propuesta parcial, teniendo en cuenta que la adjudicación se realizara ítem a ítem, siempre y cuando el oferente cumpla con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas y financieras exigidas por la Universidad.

Analizando el resto del proyecto encontramos un presupuesto global y no se tiene diseñado un presupuesto por lotes, lo cual seria necesario para conocer los valores techo para cada lote,. pedimos de la manera mas comedida se sirvan aclara la suma o monto del presupuesto derivado para cada lote, para asi poder establecer la viabilidad economica.

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: EL PRESUPUESTO GLOBAL ES DE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.589.424.993.00) M/CTE. IVA Incluido. DICHO PRESUPUESTO OBEDECE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO, CON BASE EN COTIZACIONES REALES.**

**Observación No. 2**

2do: Una vez definido el presupuesto por ítem por favor modificar lo siguiente en busca de una pluralidad de oferentes y de marcas:

**2.4.1.1. CERTIFICACIONES CONTRACTUALES**

Para acreditar la experiencia el oferente deberá presentar tres (3) certificaciones de contratos por proponente, celebrados, ejecutados y terminados durante los últimos tres (3) años al cierre de la presente convocatoria para cada uno de los grupos a los cuales el posible proponente presente oferta, en las que de forma general se pueda constatar que los objetos de las mismas hayan consistido en el \*SUMINISTRO O VENTA DE EQUIPOS DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO:

por favor permitir que los posible oferentes puedan presentar 5 CINCO, certificaciones de contratos, celebrados y terminados durante los ultimos 3 años segun el grupos, esto toda vez que se defina el presupuesto individual.



**Universidad Distrital  
Francisco José de Caldas**

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE TOMA NOTA DE LA SOLICITUD DEL OFERENTE Y LUEGO DE ANALIZARLA PLASMARA EN LOS TERMINOS LO QUE CONSIDERE PERTINENTE**

**OBSERVACIONES PRESENTADA POR LA FIRMA UPSSISTEMAS**

**Observación No. 1**

Por favor aclarar el presupuesto estimado por ítem de la contratación.

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: EL PRESUPUESTO GLOBAL ES DE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$1.589.424.993.00) M/CTE. IVA Incluido. DICHO PRESUPUESTO OBEDECE AL ESTUDIO DE MERCADO REALIZADO, CON BASE EN COTIZACIONES REALES.**

**Observación No. 2**

En los preterminos de referencia, pag. 61, Grupo UPS ITEM 2 se pide que el voltaje de entrada este en el rango 65-138VAC. No obstante lo usual es que el UPS trabaje desde 90-138VAC. Favor verificar.

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE TOMA NOTA DE LA SOLICITUD DEL OFERENTE Y LUEGO DE ANALIZARLA PLASMARA EN LOS TERMINOS LO QUE CONSIDERE PERTINENTE**

**Observación No. 3**

En los preterminos de referencia, pag. 61, Grupo UPS ITEMS 4 y 6, se hace referencia a 'Smart Pro' de rack que es una marca de fabricante. Para efectos de pluralidad sugerimos solicitar un UPS de 2.5 o 3 KVA para montaje en Rack. Favor colgar en la página web y/o por favor me envía en respuesta este correo electrónico el Anexo # 3 completo ya que solo hay un explicativo pero no aparece nada más

**RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD INFORMA QUE TOMA NOTA DE LA SOLICITUD DEL OFERENTE Y LUEGO DE ANALIZARLA PLASMARA EN LOS TERMINOS LO QUE CONSIDERE PERTINENTE**

**COMITÉ DE EVALUACION**