

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS		Código: GC-PR-003-FR-011	 SIGUD
	Macroproceso: Gestión de Recursos		Versión: 04	
	Proceso: Gestión Contractual		Fecha de Aprobación: 2025/09/22	

ITEM	DESCRIPCIÓN BIEN O SERVICIO	ASPECTOS TÉCNICOS	Cantidad	UT GWAN-COTEL		
				Referencia	V/r Unitario	V/r Total
1	UPS de 40 kW	Escalable a 40 kW, N+1, 208 V, incluye módulos de baterías, módulos de potencia, accesorios, instalación, soporte y garantía por un año.	2	PX_SY40K40F	\$ 278.709.527,00	\$ 557.419.054,00
2	Mantenimiento y soporte	Rutina de mantenimiento preventivo a los equipos adquiridos en el presente proceso.	1	N/A	\$ 13.869.015,00	\$ 13.869.015,00
<b>OBSERVACIONES:</b>						
				<b>SUBTOTAL COTIZACIÓN</b>	\$ 571.288.069,00	
				<b>19 % IVA</b>	\$ 108.544.733,11	
				<b>TOTAL</b>	\$ 679.832.802,11	

PUNTAJE		
Ítem	Criterio	Valor
1	Propuesta económica	700
2	Un año adicional de soporte, garantía y mantenimiento correctivo, con partes para la solución adquirida, en esquema de atención 7x24x4: 7 días a la semana, 24 horas del día y en un tiempo de solución de 4 horas. Periodo durante el cual el proveedor debe incluir y realizar actualizaciones de software (upgrade y update) a los equipos que lo requieran, así mismo realizar el reemplazo de los equipos, elementos o partes que presenten anomalías en su correcto funcionamiento.	75
3	Realizar una (1) rutina de mantenimiento preventivo (adicional a la contratada) para los equipos adquiridos..	25
4	Dos (2) gabinetes o bastidores para módulos de baterías, así como los módulos de baterías compatibles con las UPS ofrecidas que amplíen el runtime a 20 minutos, incluye la instalación de cada uno de los gabinetes o bastidores y las baterías, además del desmonte de los actuales los cuales se encuentran ubicados en el sótano 1 del edificio sabio caldas, a continuación, se describen las dimensiones por cada gabinete:  Altura máxima: 225 cm, ancho máximo: 60 cm, profundidad máxima: 105 cm y Peso máximo: 1000 kg  Nota: Para la instalación del cableado eléctrico, se debe considerar que estos gabinetes o bastidores deben ubicarse en el sótano del edificio, a una distancia aproximada de 60 metros del cuarto de UPS.	200
5	<b>Puntaje Total</b>	<b>1000</b>

PROVEEDOR SELECCIONADO	
<b>JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN</b>	La empresa UT GWAN-COTEL cumple con todos los requerimientos establecidos por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, conforme a los lineamientos técnicos definidos para el desarrollo del contrato Desde la Unidad de Red de Datos se sugiere que el contrato sea adjudicado a la empresa UT GWAN-COTEL
<b>VALIDEZ OFERTA</b>	Lo definido por la Universidad
<b>TIEMPO ENTREGA</b>	Lo definido por la Universidad
<b>CONDICIONES PAGO</b>	Condiciones establecidas en los términos de referencia
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	Donde la Universidad determine

ROL	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
Responsable elaboración evaluación técnica	Ing. Diana Acosta	CPS Red de Datos UDNET		16/12/2025
Responsable elaboración evaluación técnica	Ing. Raúl Gutiérrez	CPS Red de Datos UDNET		16/12/2025
Aprobó	Alejandro Daza Corredor	Jefe Oficina Asesora de las Tecnologías e Información		16/12/2025
Revisó	Yuleima Ortiz Zambrano	Líder Red de Datos		16/12/2025

NOTA 1. Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas aplicables y vigentes, y por tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

NOTA 2. Los responsables dan fe de que hicieron una revisión integral de los aspectos técnicos, jurídicos y financieros de las ofertas presentadas y garantizan que la evaluación realizada cumple con todos los criterios objetivos conforme a los documentos correspondientes, por ende, asumen la responsabilidad legal que de ello se pueda derivar.